



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0762/04/2011**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne PAC:FDEN40,50,60,71,100,125,140VD;
FDT40,50,60,71,100,125,140VD;FDUM50,60,71,100,125,140VD;FDU71,100,1
25,140,200,250VD;FDF71,100,125,140VD;SRC40,50,60ZJX-
S;FDC71,100,125,140VN(X);FDC100,125,140,200,250VS;FDC100,125,140VS
X**

Zawierający / containing: **glin, miedź, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, biurowych,
komercyjnych, użyteczności publicznej, obiektach usługowych, gastronomicznych,
pomieszczeniach technicznych produkcyjnych, magazynowych, dystrybucji leków, zakładach
opieki zdrowotnej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM...). Użycie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń, w których ma ono być montowane.

Wytwórca / producer:

mitsubishi Heavy Industries, Ltd
Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu
Aichi, 452-8561, Japonia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S.A.
81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 3

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-17
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-17
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 17th August 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

*Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej*

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły