



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0753/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urząd. klimatyzacyjne: SRK25,35,45ZMP-S;SRK20,25,35,50,63,71,80ZM-S;SRK20,25,35,50,60ZMX-S;SRK63,71,80ZR-S;SRF25,35,50ZMX-S;SRR25,35ZM-S;FDT25,35,50,60VF;j.zewn.:SRC25,35,45ZMP-S;SRC20,25,35,50,63,71,80ZM-S;SRC20,25,35,40,50,60ZMX-S;SRC63,71,80ZR-S**

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź, tworzywo sztuczne (ABS), polipropylen, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w obiektach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, usługowych, gastronomicznych, pomieszczeniach technicznych, produkcyjnych, magazynowych, dystrybucji leków, zakładach opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Air-Conditioning & Refrigeration Division

3-1 Asahi, Nishi Biwajima-Cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S.A.

81-212 Gdynia

ul. Hutnicza 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-06-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-06-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 czerwca 2015

The date of issue of the certificate: 25th June 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gawbor S.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły