



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0762/03/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne**
VRF:FDU71,90,112,140,224,280KXE6D;FDU500,850,1300,1800FKXE6D;FDE
36,45,56,71,112,140KXE6D;FDL28,45,71KXE6D;SAF250,350,500,800,1000
E4D;j.zewn.:FDC112,140,155KXEN(S)6;FDC224,280,335,400,450,504,560,61
5,680KXE6;FDC335,560KXE6-K

Zawierający
/ containing: **glin, miedź, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do
/ destined: **klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, biurowych,**
komercyjnych, użyteczności publicznej, obiektach usługowych, gastronomicznych,
pomieszczeniach technicznych produkcyjnych, magazynowych, dystrybucji leków, zakładach
opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM....). Użycie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń, w których ma ono być montowane.



Wytwórca / producer:
mitsubishi heavy industries, ltd
Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu
Aichi, 452-8561, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ELEKTRONIKA S.A.
81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-17
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-17
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 17th August 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

[Signature]
dr Bożena Krogulska

proj. Podsiady