



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0762/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne**
VRF:FDT28,36,45,56,71,90,112,140,160KXE6D;FDTC22,28,36,45,56KXE6D;
FDTW28,36,45,56,71,90,112,140KXE6D;FDTQ22,28,36KXE6D;FDTS45,71KX
E6D;j.zewn.:FDC112,140,155KXEN(S)6;FDC224,280,335,400,450,504,560,61
5,680KXE6;FDC335,560KXE6-K

Zawierający / containing: glin, miedź, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, obiektach usługowych, gastronomicznych, pomieszczeniach technicznych produkcyjnych, magazynowych, dystrybucji leków, zakładach opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM...). Użycie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń, w których ma ono być montowane.

Wytwórca / producer:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD
Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu
Aichi, 452-8561, Japonia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S.A.
81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-17
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 17th August 2011

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły